

公示に関する質問回答書

令和7年度 琵琶湖水鳥・湿地センター高圧受電設備改修工事

| No | 質 問 | 回 答 |
|----|--|----------------------------------|
| 1 | 特記仕様 図面番号E/5 既設キュービクル図で油入変圧器の記載がありますが対象の変圧器についてPCB 検体検査済みでしょうか。 未検査の場合、事前に絶縁油採取又は更新後に採取し検査機関による検査 後、不含の判定を待ってからの搬出处分となりますがその認識で問題ないでしょ うか。 | 変圧器のPCBの含有は、事前に非PCBであることを確認済みです。 |
| 2 | 別添5 積算参考資料（金抜き） 4頁工事内訳の備考にある第1号～第11号代価表の詳細開示はありますか。 | 積算参考資料（金抜き）として、代価表の提供は行いません。 |